

היתר מספר 108762 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשיה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 6185 מהדורה אפריל 2015 ג"ת 1

דגמים:

1. מכלל דלת למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה מדגם דלת
אש חד כנפית מדגם FP 30
מידות מלבן מירביות: גובה: 2302 מ"מ, רוחב: 1128 מ"מ.
מידות אגף מירביות: גובה: 2183 מ"מ, רוחב: 1041 מ"מ.
מידות צוהר: גובה: 600 מ"מ, רוחב: 400 מ"מ

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.י 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701