

היתר מספר 42586 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשיה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 מהדורה מאי 2003 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5, 6

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 1 מתוך 5



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

דגמים:

1. דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהר מדגם "כפולת מוצא" שכינוייה: דלת אש $\frac{3}{4}$ שעה ($\frac{1}{2}/1\frac{3}{4}/\frac{3}{4}$), מידות מלבן מירבית: גובה 2300 מ"מ, רוחב 2400 מ"מ, מידות מירביות לכל אחד מהאגפים גובה 2172 מ"מ רוחב 1128 מ"מ מידה מירבית של צוהר 200X300 מ"מ עובי 16 מ"מ
2. דלת אש חד/דו כנפית מדגם "מבוקרת-מזוגגת" שכינוייה: דלת אש 1 שעה ($\frac{1}{2}/1/1$) מידות מלבן מירביות: גובה 2320 מ"מ, רוחב 2260 מ"מ מידות מירביות לאגף פעיל: גובה 2216, רוחב 1136 מ"מ
3. דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צהרים, מדגם F30 שכינוייה: דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}$) מידות מלבן מירביות: 2,300 מ"מ X 2,400 מ"מ מידות מירביות כנף פעילה: 2,240 מ"מ, 1,219 מ"מ בלי צוהר/עם צוהר במידות 400 X 600 מ"מ עובי 15 מ"מ
4. דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם F90 שכינוייה: דלת אש $1\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$) מידות המלבן מירביות: רוחב 2400 מ"מ, גובה 2300 מ"מ מידות מירביות אגף פעיל: רוחב 1218 מ"מ, גובה 2219 מ"מ מידות צוהר 600X400 מ"מ עובי 30 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 2 מתוך 5



נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן; דלתות אש סובבות

5. דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהר, שכינוייה: דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}/\frac{1}{2}/\frac{1}{2}$) מדגם: FS30 מידות מלבן מרביות רוחב: 2400 מ"מ, גובה 2300 מ"מ מידות מירביות כנף פעיל רוחב 1218 מ"מ, גובה 2219 מ"מ מידות צוהר 400X600 מ"מ עובי 16 מ"מ
6. דלת אש חד-אגפית (בלי צוהר) מדגם FE-45 שכינוייה: דלת אש $\frac{3}{4}$ שעה ($\frac{3}{4}/\frac{3}{4}/\frac{3}{4}$) מידות מלבן מירביות: גובה 2220 מ"מ, רוחב 1180 מ"מ מידות אגף מירביות: גובה 2110 מ"מ, רוחב 1090 מ"מ
7. דלת אש חד אגפית "מזוגגת" שכינוייה דלת אש 1 שעה FG 30 ($\frac{1}{2}/1/1$) מדגם מידות מלבן מירביות: רוחב 1200 מ"מ, גובה 2400 מ"מ מידות אגף מירביות: רוחב 1062 מ"מ, גובה 2326 מ"מ
8. דלת אש חד אגפית (ללא צוהרים) מדגם: "SD 15", שכינוייה: דלת אש 1 שעה, ($\frac{1}{2} / 1\frac{1}{4} / 1$). מידות מלבן מירביות: גובה: 2100 מ"מ, רוחב: 1065 מ"מ. מידות אגף מירביות: גובה: 2020 מ"מ, רוחב: 930 מ"מ.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 3 מתוך 5



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

9.

דלת אש חד/דו אגפית עם/בלי צוהר שכינויה :
דלת אש $1\frac{3}{4}$ שעה ($\frac{1}{2}/1\frac{3}{4}/1\frac{3}{4}$) מדגם: "FS 105 E".
מידות מלבן מירביות: גובה: 2400 מ"מ, רוחב: 2405 מ"מ.
מידות מירביות לאגף הפעיל: גובה: 2320 מ"מ, רוחב:
1215 מ"מ.
מידות הצוהר: 600 * 400 מ"מ, עובי 30 מ"מ.

10.

דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים, שכינויה:
דלת אש $11/2$ שעה: ($1/2-11/2-11/2$), דגם: LD90
מידות מלבן מירביות: רוחב: 2400 מ"מ, גובה: 2500 מ"מ
מידות אגף פעיל: רוחב: 1135 מ"מ, גובה: 2410 מ"מ
מידות צוהרים: 600X400 מ"מ

11.

דלת אש חד/דו אגפית עם/בלי צוהר, שכינויה: דלת אש
 $1\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}1/\frac{1}{2}1/\frac{1}{2}$). מדגם: "ES 90".
מידות מלבן מירביות: גובה: 2700 מ"מ, רוחב 2400 מ"מ.
מידות מירביות לאגף הפעיל: גובה: 2610 מ"מ, רוחב: 1135
מ"מ. מידות הצוהר: 600*400 מ"מ, עובי: 30 מ"מ

12.

דלת אש חד אגפית ללא צוהר, שכינויה: דלת אש 2 שעה
($\frac{1}{2}/2/2$), מדגם: "SD5A".
מידות מלבן מירביות: גובה 2100 מ"מ, רוחב 1065 מ"מ.
מידות אגף מירביות: גובה 2020 מ"מ, רוחב 930 מ"מ.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 4 מתוך 5



נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן; דלתות אש סובבות

13. דלת אש חד אגפית עם/ללא צוהר שכינוייה דלת אש 1 שעה
מדגם: FP 30 ($\frac{1}{2}/1/1$)

מידות מלבן מירביות: גובה: 2302 מ"מ, רוחב: 1128 מ"מ
מידות אגף מירביות: גובה: 2183 מ"מ, רוחב: 1041 מ"מ
מידות צוהר: גובה: 600 מ"מ, רוחב: 400 מ"מ

14. דלת אש דו אגפית עם צוהר
שכינוייה: דלת אש 11/2 שעה ($\frac{1}{2}$ -11/2-11/2)
מדגם: "FS90A"

מידות מלבן מירביות: גובה: 2300 מ"מ, רוחב: 2400 מ"מ
מידות אגף מירביות: גובה: 2220 מ"מ, רוחב: 1215 מ"מ

15. דלת אש/כניסה חד אגפית ללא צוהר
מדגם: FEN-2023
שכינוייה: דלת אש $\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}/\frac{1}{2}/\frac{1}{2}$)

מידות מרביות מלבן: רוחב: 1160 מ"מ, גובה: 2218 מ"מ
מידות מרביות אגף: רוחב: 1071 מ"מ, גובה: 2112 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 5 מתוך 5

