



מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה

תאריך: 1/7/2022

עבור:

חברת : פלרז

הנדון: דלתות פריצה קרה – אישור מוצר

1. משרד ראש הממשלה (להלן: "המשרד"), מבקש להודות לחברת פלרז (להלן: "החברה") עבור השתתפות בהליך בדיקת המוצרים, בניסוי פריצה אלימה.
2. אנו מאשרים כי המוצרים הרשומים מטה, נמצאו עומדים בדרישות הבחינה:
 - 2.1. **דלת ביטחון חד כנפית דגם SD 5** עם מנגנון רב בריחי, הננעל/נפתח ע"י מפתח בלבד, **עברה בהצלחה ניסוי פריצה אלימה + חשמלית לרמה 5**, ומאושרת בהתאם לתיק מוצר חתום.
 - 2.2. **דלת בטחון חד כנפית דגם SD 15** עם מנגנון רב בריחי, הננעל/נפתח ע"י מפתח בלבד, **עברה בהצלחה ניסוי פריצה אלימה + חשמלית לרמה 15**, ומאושרת בהתאם לתיק מוצר חתום.
- הדלת דלת אש 30/60.
- 2.3. **דלת בטחון חד כנפית דגם SD5A** (עם/בלי צוהר) עם מנגנון רב בריחי, הננעל בטריקה (ABLOY MP EL520), **עברה בהצלחה ניסוי פריצה אלימה + חשמלית לרמה 5**, ומאושרת בהתאם לתיק מוצר חתום. דלת אש 30/120.
- 2.4. **דלת בטחון דו כנפית דגם SD15I** (עם/בלי צוהר) עם מנגנון רב בריחי, הננעל/נפתח ע"י מפתח או מנגנון ממונע/בהלה (ISEO X1R), **עברה בהצלחה ניסוי פריצה אלימה + חשמלית לרמה 15**, ומאושרת בהתאם לתיק מוצר חתום.
3. יודגש כי עמידות הדלת הינה לפתיחה החוצה ובמצב נעול בלבד.
4. אחריות יצור והתקנה בהתאם לתיק מוצר מוטלת על החברה. יודגש כי התקנת הדלת בריתוך לקיר פלדה או ביציקה לקיר בטון בהתאם לפרטים בתיק מוצר.
5. לאור האמור, מוצרים אלו מאושרים לשימוש בגופים המונחים ע"י המשרד על פי החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 (להלן: "הגופים המונחים").
- יודגש כי על המזמין להחליף את צילינדר הדלת לצילינדר מאושר על-פי דרישות הביטחון.**
6. אין באמור במכתב זה משום התחייבות כלשהי לרכישת המוצר, אם ע"י המשרד ואם ע"י הגופים המונחים או צד שלישי כלשהו. כמו כן, אין באמור במכתב זה משום המלצה כלשהי לרכישת המוצר או לעשיית שימוש בו או במוצר אחר מסוגו.
7. יובהר כי הפרמטרים המיוחדים, שהועברו לידיעתכם ע"י משרדנו כחלק מתנאי עמידת המוצר בדרישות האבטחה כאמור לעיל, הינם חסויים ואין להעבירם לצד שלישי כלשהו.
8. **תוקף אישור זה הינו לשנה בלבד.** לאחר שנה יש להציג בדיקה של מת"י לתפעול הדלתות (ת"י 5103) לפי 50,000 פתיחות, לאחר הצגת בדיקה זו, תינתן הארכה ל-5 שנים נוספות.

בברכה,
נאור ל.